



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

**«ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ
КОМПАНИЯ-1»**

**Ремонтно-механическое
депо г. Алзамай**

ул. Первомайская 33. г. Алзамай 665160

Тел. (099245) 557-29,
Факс (099245) 557-30

« 1 » февраля 2016г. № 197

На № _____ от _____

**Отчет о применении промывочного средства «Антиржавин»
производства ООО «Новохим Трейдинг» г. Томск.**

На предприятии «Ремонтно-механическое депо Алзамай» произведена промывка индуктора индукционного плавильного комплекса раствором средства Антиржавин. Концентрация раствора, рекомендованная производителем 1:10 (Концентрат, вода). Промывка производилась в течении 12 часов при комнатной температуре в замкнутом контуре, промываемый индуктор изготовлен из медного профиля 40x27 мм общая длинна 52 м., толщина отложений до 5 мм по внутреннему контуру.

В результате промывки отложения удалены полностью, проток воды и теплоотдача соответствует параметрам нового индуктора, разрушений трубопровода и резиновых соединений нет.

Вывод: Данное средство рекомендуем для очистки от отложений индукторов плавильных печей, а также может быть рекомендовано для промывки теплообменников, водонагревателей, пароводонагревателей, а также элементов водогрейных котлов.

Главный инженер

Иванов А.М.